



Однаковано - 29.03.2022г. - Ильин

Будничко к исполнению - 30.03.2022г. - Ильин

Директору муниципального казенного
общеобразовательного учреждения
«Нарышкинская средняя
общеобразовательная школа»

Прокуратура Российской Федерации

Прокуратура Тульской области

Козырю Ю.Д.

**ПРОКУРАТУРА
ТЕПЛО-ОГАРЕВСКОГО
РАЙОНА**

Коммунальный переулок, 1, п. Теплое,
Тульская область, Россия, 301900

18.03.2022 № 7-05-2022

На № _____ от _____

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений требований
законодательства о пожарной безопасности

Прокуратурой Тепло-Огаревского района совместно с сотрудником ОНД и ПР по Щекинскому, Тепло-Огаревскому Плавскому и Чернскому районам, проведена проверка исполнения законодательства о пожарной безопасности в муниципальном казенном общеобразовательном учреждении «Нарышкинская средняя общеобразовательная школа».

Федеральный Закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее - организации), а также между общественными объединениями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее - граждане).

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

В соответствии со ст. 1 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» пожарная безопасность – это состояние защищенности личности, имущества, общества и государства от пожаров, а меры пожарной безопасности – это действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

④ Исполнено - 11.04.2022г. - Ильин

Согласно ст. 3 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» система обеспечения пожарной безопасности – это совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического и социального характера, направленные на борьбу с пожарами.

На основании ст. 34 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» граждане обязаны: соблюдать требования пожарной безопасности; иметь в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании), первичные средства тушения пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного самоуправления; при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану; до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров; оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров; выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц государственного пожарного надзора; предоставлять в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, возможность должностным лицам государственного пожарного надзора проводить обследования и проверки принадлежащих им производственных, хозяйственных, жилых и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений.

В соответствии со ст. 37 Федерального Закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» руководители организаций обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, а также разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности.

В силу пп. «в» п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее – Правила) запрещается эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией, а также оберывать электролампы и светильники (с лампами накаливания) бумагой, тканью и другими горючими материалами.

Вместе с тем, в нарушение пп. «в» п. 35 Правил в помещении подсобки с учебным инвентарем МКОУ «Нарышкинская СОШ» эксплуатируется светильник со снятым колпаком (плафоном) предусмотренный конструкцией.

Согласно п.п. 23, 36 Правил При эксплуатации эвакуационных путей и выходов руководитель организации обеспечивает соблюдение проектных решений (в части освещенности, количества, размеров и объемно-планировочных решений эвакуационных путей и выходов, а также наличия на путях эвакуации знаков пожарной безопасности) в соответствии с требованиями ч. 4 ст. 4 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и эвакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.

- Вместе с тем, в нарушение п.п. 23 и 36 Правил не обеспечено наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих направление движения на путях эвакуации через запасной лестничный марш МКОУ «Нарышкинская СОШ».

В соответствии с п. 54 Правил руководитель организации организует работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, обеспечивающие исправное состояние указанных средств. Работы осуществляются с учетом инструкции изготовителя на технические средства, функционирующие в составе систем противопожарной защиты.

При монтаже, ремонте, техническом обслуживании и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения должны соблюдаться проектные решения и (или) специальные технические условия, а также регламент технического обслуживания указанных систем, утверждаемый руководителем организации. Регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты составляется, в том числе с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем.

На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.

При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.

Информация о работах, проводимых со средствами обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения, вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.

К выполнению работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения привлекаются организации или индивидуальные предприниматели, имеющие специальное разрешение, если его наличие предусмотрено законодательством Российской Федерации.

- Однако в нарушение п. 54 Правил размещенный при входе в подвальное помещение МКОУ «Нарышкинская СОШ» ручной пожарный извещатель имеет видимые повреждения корпуса.

Вышеизложенное свидетельствует о нарушении требований законодательства о пожарной безопасности и может привести к причинению вреда жизни и здоровья граждан в случае пожара.

Указанные нарушения законодательства стали возможны вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами МКОУ «Нарышкинская СОШ», ответственными за пожарную безопасность, своих должностных обязанностей, а также ненадлежащего контроля за их деятельностью со стороны руководства. В дальнейшем подобные нарушения не допустимы.

На основании вышеизложенного, и, руководствуясь ч.3 ст.7, ч. 3 ст.22, ст. 24 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры Тепло-Огаревского района.
2. Принять конкретные действенные меры по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих.
3. Рассмотреть вопрос о привлечении должностных лиц, допустивших выявленные нарушения требований закона к строгой дисциплинарной ответственности, с представлением копии приказа о наложении дисциплинарного взыскания в прокуратуру района.
4. О результатах рассмотрения настоящего представления, принятых мерах по устранению выявленных нарушений закона, причин и условий, им способствующих, должно быть сообщено в прокуратуру Тепло-Огаревского района в письменной форме.

прокурора района

старший советник юстиции



С.В. Иванова